

*RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2002, del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'autoritza el projecte "Canvi de conductor A-LA-56 d'un tram de LAMT 20 kV d'alimentació al CTI Monserra i la construcció d'un tram aeri de connexió entre la LAMT al CTI Monserra amb el CT La Viña II", al terme municipal de Benissa (Alacant), i es declara, en concret, la seua utilitat pública. JUEXPR/2002/2 (ATLINE/2001/384). [2002/X7786]*

Mitjançant resolució d'este Servei Territorial d'Indústria i Energia, de data 22 de gener de 2001, es va sotmetre a informació pública l'aprovació del projecte d'execució, autorització administrativa, declaració en concret d'utilitat pública i relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats per la indicada línia elèctrica, després de la petició prèvia, a l'empara de l'article 5 del Reglament d'Expropiació Forçosa, de l'entitat beneficiària, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA; i es publicaren anuncis en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* de data 8 de març de 2002, en el *Butlletí Oficial de la Província d'Alacant* de data 15 de febrer de 2002 i en el periòdic *La Verdad* de data 25 de febrer de 2002.

Durant el període d'informació pública es presentà una alegació: senyor Charles i senyora M. Elisabeth Svoboda, propietaris de la finca A-BE-34 (parcel·la 112 del polígon 12) sol·licitaven: a) que la instal·lació es realitzara d'acord amb el Pla General de Benissa que proposa camins més amples justament on s'han de col·locar els suports i les línies elèctriques; b) que la instal·lació elèctrica és subterrània en lloc d'aèria o subsidiàriament s'utilitzaren els suports existents per portar càrregues més altes; c) que es modificara el traçat d'acord amb el pla que s'adjuntava al seu escrit.

L'al·legació va ser contestada per l'entitat beneficiària, que posa de manifest el següent: a) que el projecte s'ajusta al Pla d'Ordenació del municipi de Benissa i que si en el futur es realitzara alguna modificació en el planejament d'ordenació que afectara la línia elèctrica, es realitzarien els canvis necessaris que feren compatible la instal·lació amb les modificacions que, si és el cas, es pogueren produir en el planejament; b) que no és possible enterrar la línia elèctrica, ja que la finca dels al·legadors està classificada com a sòl no urbanitzable i la legislació vigent únicament preveu la possibilitat d'enterrar les línies elèctriques quan es tracte de sòl urbanitzable. Tampoc és possible adaptar el projecte als suports existents ja que la majoria d'ells no suportaria l'esforç dels nous cables i els seus angles; c) el traçat proposat pels al·legadors ha de desestimar-se, ja que el punt 7 que indiquen en el seu pla es correspon amb un suport que segons la normativa vigent ha de ser final de la línia i no es pot donar continuïtat al cable elèctric. Per a realitzar el traçat que proposen, caldria incrementar el cost de la línia elèctrica en un 10% del seu pressupost, cosa que prohibeix l'article 161 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre. A més a més, el traçat que proposen circularia pel mig de parcel·les d'altres propietaris, mentre que el traçat del present projecte circula pels marges dels camins, tractant d'evitar el fraccionament de les parcel·les per les quals circula. Finalment, el traçat proposat afectaria zones amb massa arbòria, cosa que obligaria a tramitar una declaració d'impacte ambiental.

Atés que s'han respectat en la mesura que ha sigut possible els drets dels particulars, fent-los compatibles en els aspectes tècnics, econòmics i mediambientals amb un traçat racional de les instal·lacions i sense perjudici de les corresponents indemnitzacions, que hauran de determinar-se per mutu acord o mitjançant el corresponent expedient de preu just pel Jurat Provincial d'Expropiacions.

En virtut d'això, de conformitat amb el que s'ha disposat en el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediment d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i en els articles 53 i 54 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre (BOE de 28 de novembre de 1997), este Servei Territorial d'Indústria i Energia ha resolt aprovar el projecte d'execució i autoritzar a

*RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2002, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante por la que se autoriza el proyecto: Cambio de conductor A-LA-56 de un tramo de LAMT 20 kV de alimentación al CTI Monserra y construcción de un tramo aéreo de conexión entre la LAMT al CTI Monserra con el CT La Viña II, en el término municipal de Benissa (Alicante), y se declara, en concreto, su utilidad pública. JUEXPR/2002/2 (ATLINE/2001/384). [2002/X7786]*

Por Resolución de este Servicio Territorial de Industria y Energía, de fecha 22 de enero de 2001, se sometió a información pública la aprobación del proyecto de ejecución, autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por la referida línea eléctrica, previa petición, al amparo del artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de la entidad beneficiaria, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, publicándose anuncios en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* de fecha 8 de marzo de 2002, en el *Boletín Oficial de la Provincia* de Alicante con fecha 15 de febrero de 2002 y en el periódico *La Verdad* con fecha 25 de febrero de 2002.

Durante el periodo de información pública se presentó una alegación: don Charles y doña M. Elisabeth Svoboda, propietarios de la finca A-BE-34 (parcela 112 del polígono 12) solicitaban: a) que la instalación se realizara de acuerdo con el Plan General de Benissa que propone caminos más anchos justamente donde van a colocar los apoyos y las líneas eléctricas; b) que la instalación eléctrica fuera subterránea en lugar de aérea o subsidiariamente se utilizasen los apoyos existentes para llevar cargas más altas; c) que se modificase el trazado de acuerdo con el plano que adjuntaba a su escrito.

La alegación fue contestada por la entidad beneficiaria poniendo de manifiesto lo siguiente: a) que el proyecto se ajusta al Plan de Ordenación del municipio de Benissa y que en el caso de que en el futuro se realizase alguna modificación en el planeamiento de ordenación que afectase a la línea eléctrica, se realizarían los cambios necesarios que hicieran compatible la instalación con las modificaciones que en su caso se pudieran producir en el planeamiento; b) que no es posible soterrar la línea eléctrica, ya que la finca de los alegantes está clasificada como suelo no urbanizable y la legislación vigente únicamente contempla la posibilidad de enterrar las líneas eléctricas cuando se trate de suelo urbanizable. Tampoco es posible adaptar el proyecto a los apoyos existentes ya que la mayoría de ellos no soportaría el esfuerzo de los nuevos cables y sus ángulos; c) el trazado propuesto por los alegantes debe desestimarse ya que el punto 7 que indican en su plano se corresponde con un apoyo que según la normativa vigente tiene que ser fin de la línea no pudiendo dar continuidad al cable eléctrico. Para realizar el trazado que los proponen sería necesario incrementar el coste de la línea eléctrica en un 10% de su presupuesto, lo que prohíbe el artículo 161 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre. A más abundamiento, el trazado que proponen discurriría por el medio de parcelas de otros propietarios, mientras que el trazado del presente proyecto discurre por los márgenes de los caminos, tratando de evitar fraccionar las parcelas por las que discurre. Por último, la traza propuesta afectaría a zonas con masa arbórea, lo que obligaría a tramitar una declaración de impacto ambiental.

Considerando que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos compatibles en los aspectos técnicos, económicos y medioambientales con un trazado racional de las instalaciones, y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones que habrán de determinarse por mutuo acuerdo o mediante el correspondiente expediente de justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiaciones.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en los artículos 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre (BOE de 28 de noviembre de 1997), este Servicio Territorial de Industria y Energía ha resuelto aprobar el proyecto de ejecu-

Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, el projecte "Canvi de conductor A-LA-56 d'un tram de LAMT 20 kV d'alimentació al CTI Monserra i construcció d'un tram aeri de connexió entre la LAMT al CTI Monserra con el CT La Vinya II", al terme municipal de Benissa (Alacant), i declarar, al mateix temps, la seua utilitat pública, en concret, establint-se en tot cas les següents prescripcions:

#### *Primera*

En tot moment haurà de complir-se el que s'establix en el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en la Llei 54/1997, del Sector Elèctric.

#### *Segona*

El termini d'execució de les obres i instal·lacions serà de sis mesos a partir de l'ocupació real de les finques afectades.

#### *Tercera*

Les instal·lacions que s'autoritzen per la present resolució hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte i la resta de documentació tècnica presentada, que queden especificats en les següents dades bàsiques: la longitud total de la línia aèria serà de 923 metres. Tindrà origen en el suport grafiat amb el número 701119 pel qual passa la línia denominada la Fustera i fi en la línia denominada Montserra. El seu recorregut circula per la província d'Alacant, travessant el terme municipal de Benissa.

#### *Quarta*

Els encreuaments especials i altres afeccions de béns de domini públic es realitzaran de conformitat amb els condicionats imposats pels organismes competents en cada cas.

#### *Cinquena*

Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, donarà compte de l'acabament de les instal·lacions a este Servei Territorial per al seu reconeixement definitiu i l'alçament de l'acta de posada en servici de les instal·lacions; sense l'esmentat requisit no hi podran entrar en funcionament.

#### *Sisena*

L'administració es reserva el dret a deixar sense efecte la present autorització en el moment en què es demostre l'incompliment de les condicions indicades, per la declaració inexacta de les dades subministrades o una altra causa excepcional que ho justifique.

Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Innovació i Competitivitat de la Generalitat Valenciana (carrer de Colom, núm. 32, 46004 València), en el termini d'un mes a partir del dia de la seua publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de conformitat amb el que s'ha disposat en els articles 114 i 115 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992).

Alacant, 2 de juliol de 2002.- El director territorial: Clemente Vergara Trujillo.

ción y autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA el proyecto "Cambio de conductor A-LA-56 de un tramo de LAMT 20 kV de alimentación al CTI Monserra y construcción de un tramo aéreo de conexión entre la LAMT al CTI Monserra con el CT La Viña II" en el término municipal de Benissa (Alicante) y declarar, al propio tiempo, su utilidad pública en concreto, estableciéndose en todo caso las siguientes prescripciones:

#### *Primera*

En todo momento deberá cumplirse lo que se establece en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico.

#### *Segunda*

El plazo de ejecución de las obras e instalaciones será de seis meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas.

#### *Tercera*

Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto y demás documentación técnica presentada, quedándose especificados en los siguientes datos básicos: la longitud total de la línea aérea será de 923 metros. Tendrá su origen en el apoyo grafiado con el número 701119 en el cual pasa la línea denominada la Fustera y el final en la línea denominada Montserra. Su recorrido discurre por la provincia de Alicante, atravesando el término municipal de Benissa.

#### *Cuarta*

Los cruzamientos especiales y otras afecciones de bienes de dominio público se realizarán de conformidad con los condicionados impuestos por los organismos competentes en cada caso.

#### *Quinta*

Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, dará cuenta de la terminación de las instalaciones a este Servicio Territorial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.

#### *Sexta*

La Administración se reserva el derecho a dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Innovación y Competitivitat de la Generalitat Valenciana (calle Colón nº 32, 46004 Valencia), en el plazo de un mes a partir del día de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992).

Alicante, 2 de julio de 2002.- El director territorial: Clemente Vergara Trujillo.