

Conselleria d'Infraestructures i Transport

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a la Compañia Logística de Hidrocarburos, SA, l'autorització administrativa per a l'ampliació de les instal·lacions d'emmagatzemament existents de productes petrolífers en el polígon industrial El Serrallo, al Grau de Castelló, província de Castelló. Expedient: PO2MOD/2006/1/12. [2008/1510]

Vist l'escrit presentat pel Sr. Rafael Gisbert Albero, en nom i representació de la mercantil, Compañia Logística de Hidrocarburos, SA, amb domicili als efectes de notificacions a 28045, Madrid, c/ Méndez Álvaro, núm. 44, en data 7 de juliol de 2006, davant del Servei Territorial d'Energia de Castelló, en què sol·licita l'autorització administrativa prèvia per a l'ampliació de les instal·lacions d'emmagatzemament existents de productes petrolífers, ubicades al camí de la Donació, s/núm., del polígon industrial El Serrallo, al Grau de Castelló, província de Castelló.

Al mencionat escrit, s'adjunta projecte de les referides instal·lacions, denominat projecte administratiu d'ampliació de capacitat d'emmagatzemament en la IA Castelló, firmat per l'enginyer de l'ICAI, Sr. Salvador Soler González i visat pel Col·legi Nacional d'Enginyers de l'ICAI en data 20 de gener de 2005.

Vist que consta en l'expedient documentació acreditativa aportada per l'empresa peticionària, del canvi de denominació social de la mercantil CAMPSA a l'actual Compañia Logística de Hidrocarburos, SA.

Vist que sotmés l'expedient al tràmit d'informació pública, d'acord amb el que preveu la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, es va publicar l'anunci corresponent en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* de 16 de febrer de 2007, en el *Butlletí Oficial de la Província de Castelló* de 28 d'octubre de 2006, i en els diaris *El Mundo*, edició de Castelló i *Mediterráneo*, ambdós de data 19 de febrer de 2007.

D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.

Vist que va ser sol·licitat informe a l'Ajuntament de Castelló de la Plana, adjuntant la separata del projecte corresponent a la instal·lació, per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis dependents d'eixa administració, a fi d'establir les condicions tècniques oportunes, i va informar el referit Ajuntament per mitjà de contestació de 8 de febrer de 2007, que l'empresa peticionària ha sol·licitat l'atorgament de la llicència urbanística i de la llicència d'activitat, estant pendent la resolució dels dits expedients en eixe moment, i que l'autorització administrativa serà atorgada, si és el cas, sense perjudi de l'obtenció d'estes.

Vist que consta en l'expedient, com a antecedent de la sol·licitud d'ampliació, la Resolució de 28 de desembre de 1989, de la Direcció General d'Indústria i Energia, de la conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'autoritza la mercantil CAMPSA - Compañia Arrendataria del Monopolio de Petroleos, SA-, per a la instal·lació d'un oleoducte entre Castelló i València i noves instal·lacions de Castelló i València.

Atés que, d'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, l'ampliació sol·licitada es realitzarà en el mateix emplaçament de les instal·lacions actuals.

Atés que de conformitat amb el projecte i sol·licitud presentats, la finalitat de l'ampliació d'estes instal·lacions, és atendre les necessitats existents respecte al proveïment dels productes petrolífers actualment en emmagatzemament.

Atés que d'acord amb l'article 40 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, la construcció i l'explotació d'instal·lacions d'emmagatzemament de productes petrolífers, quan estos tinguen com a objecte prestar servicis a operadors, està sotmesa al règim d'autorització administrativa prèvia i que els aspectes continguts en l'apartat 2 del mencionat article, es troben prou acreditats en la documentació que es troba en l'expedient administratiu.

Conselleria de Infraestructuras y Transporte

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la Compañia Logística de Hidrocarburos, SA., autorización administrativa para la ampliación de las instalaciones de almacenamiento existentes de productos petrolíferos en el polígono industrial El Serrallo, en el Grao de Castellón, provincia de Castellón. Expediente: PO2MOD/2006/1/12. [2008/1510]

Visto el escrito presentado por D. Rafael Gisbert Albero, en nombre y representación de la mercantil, Compañia Logística de Hidrocarburos, SA., con domicilio a efectos de notificaciones en 28045, Madrid, c/Méndez Álvaro, núm. 44, en fecha 7 de julio de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, solicitando autorización administrativa previa para la ampliación de las instalaciones de almacenamiento existentes de productos petrolíferos, ubicadas en el camino de la Donación, s/n, del polígono industrial El Serrallo, en el Grao de Castellón, provincia de Castellón.

Al mencionado escrito, se adjunta proyecto de las referidas instalaciones, denominado "Proyecto administrativo de ampliación de capacidad de almacenamiento en la I.A. Castellón", firmado por el ingeniero del ICAI, D. Salvador Soler González y visado por el Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI en fecha 20 de enero de 2005.

Resultando que consta en expediente documentación acreditativa aportada por la empresa peticionaria, del cambio de denominación social de la mercantil CAMPSA a la actual Compañia Logística de Hidrocarburos, SA.

Resultando que sometido el expediente al trámite de información pública, conforme a lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se publicó el anuncio correspondiente en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* de 16 de febrero de 2007, en el *Boletín Oficial de la Provincia de Castellón* de 28 de octubre de 2006 y en los diarios *El Mundo*, Edición de Castellón y *Mediterráneo*, ambos de fecha 19 de febrero de 2007.

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.

Resultando que fue solicitado informe al Ayuntamiento de Castellón de la Plana, adjuntando la separata del proyecto correspondiente a la instalación, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios dependientes de esa Administración, al objeto de establecer el oportuno condicionado técnico, informando que por parte del referido Ayuntamiento mediante contestación de fecha 8 de febrero de 2007, que la empresa peticionaria ha solicitado el otorgamiento de la licencia urbanística y de la licencia de actividad, estando pendiente la resolución de dichos expedientes en ese momento, y que la autorización administrativa será otorgada, en su caso, sin perjuicio de la obtención de las mismas.

Resultando que consta en el expediente, como antecedente de la solicitud de ampliación, la Resolució de 28 de diciembre de 1989 de la Dirección General de Industria y Energía de la conselleria de Industria, Comercio y Turismo por la que se autoriza a la mercantil CAMPSA - Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA., para la instalación de un oleoducto entre Castellón y Valencia y nuevas instalaciones de Castellón y Valencia.

Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se realizará en el mismo emplaçamiento de las instalaciones actuales.

Considerando que conforme al proyecto y solicitud presentados, la finalidad de la ampliación de estas instalaciones, es atender las necesidades existentes con respecto al abastecimiento de los productos petrolíferos actualmente en almacenamiento.

Considerando que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la construcción y explotación de instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos, cuando éstos tengan por objeto prestar servicis a operadores, está sometida al régimen de autorización administrativa previa y que los extremos contenidos en el apartado 2 del mencionado artículo, se encuentran suficientemente acreditados de la documentación que obra en el expediente administrativo.

Atés que resulta d'aplicació, només als efectes de l'àmbit competencial d'esta Direcció General d'Energia, el contingut del Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes, modificat pel Reial Decret 1523/1999, d'1 d'octubre, i en concret la instrucció tècnica complementària la MI-IP-02, relativa a parcs d'emmagatzemament, aprovada pel Reial Decret 1562/1998, de 17 de juny, que estableixen, la tramitació, documents que s'ha de presentar i les condicions tècniques de les instal·lacions.

Atés que en la tramitació de l'expedient queda acreditat el compliment dels requisits i les condicions establides en la legislació referenciada.

Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria d'Infraestructures i Transport.

Esta Direcció General d'Energia, resol:

Primer

Atorgar a la Compañía Logística de Hidrocarburos, SA, l'autorització administrativa per a l'ampliació de les instal·lacions d'emmagatzemament existents de productes petrolífers, ubicades al camí de la Donació, s/núm., del polígon industrial El Serrallo, al Grau de Castelló, província de Castelló, les característiques principals del qual són:

Equips principals:

– Dos tancs de gasoil A de 18.321 m³ de capacitat nominal unitària i un tanc de gasoil A de 14.476 m³ de capacitat nominal, tots estos s'han d'instal·lar en la nova cubeta C-3.

– Un tanc per a gasoil GO B2000, de 12.723 m³ de capacitat nominal que s'ha d'instal·lar dins de la cubeta C-2 existent.

– Dos bombes booster per a donar eixida als anteriors productes per l'oleoducte existent.

– Reubicació de la canonada d'eixida d'oleoducte cap a Albuixech, per l'exterior de la nova cubeta C-3 en la cara nord.

Instal·lacions complementàries:

– Canonades d'interconnexió necessàries, d'estos tancs i bombes amb les instal·lacions existents, així com l'ampliació de les instal·lacions de protecció contra incendis, instal·lació elèctrica, xarxes d'aigües hidrocarburades i de pluvials.

Esta autorització està sotmesa a les condicions següents:

a) L'ampliació que s'autoritza haurà de realitzar-se d'acord amb la legislació vigent i el contingut del projecte de les referides instal·lacions, denominat projecte administratiu d'ampliació de capacitat d'emmagatzemament en la IA Castelló, firmat per l'enginyer de l'ICAI, Sr. Salvador Soler González i visat pel Col·legi Nacional d'Enginyers de l'ICAI en data 20 de gener de 2005.

b) Esta autorització d'ampliació s'atorga sense perjudi de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.

c) La construcció i exercici de l'activitat de la instal·lació autoritzada haurà de complir amb les condicions imposades en les autoritzacions, llicències referides en la part expositiva d'esta resolució, permisos de competència municipal, provincial o autonòmica per a la seua realització.

d) La instal·lació complirà amb allò que s'ha determinat en el reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre de 1994, les seues modificacions i instruccions tècniques complementàries, i en concret la instrucció tècnica complementària MI-IP-02, relativa a parcs d'emmagatzemament, aprovada pel Reial Decret 1562/1998, de 17 de juny, així com amb les disposicions i normativa tècnica que se li aplique.

e) L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.

f) La instal·lació haurà de ser posada en marxa en el termini de dos anys des de la notificació d'esta resolució, i s'ha de presentar davant

Considerando que resulta de aplicación, a los solos efectos del ámbito competencial de esta Dirección General de Energía, el contenido del Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, y en concreto la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-02, relativa a Parques de Almacenamiento, aprobada por Real Decreto 1562/1998, de 17 de junio, que establecen, la tramitación, documentos a presentar y condiciones técnicas de las instalaciones.

Considerando que en la tramitación del expediente queda acreditado el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la legislación referenciada.

Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Esta Dirección General de Energía resuelve:

Primero

Otorgar a la Compañía Logística de Hidrocarburos, SA., autorización administrativa para la ampliación de las instalaciones de almacenamiento existentes de productos petrolíferos, ubicadas en el camino de la Donación, s/nº, del polígono industrial El Serrallo, en el Grao de Castellón, provincia de Castellón, cuyas características principales son:

Equipos principales:

– Dos tanques de gasóleo A de 18.321 m³ de capacidad nominal unitaria y un tanque de gasóleo A de 14.476 m³ de capacidad nominal, todos ellos a instalar en el nuevo cubeto C-3.

– Un tanque para gasóleo GO B2000, de 12.723 m³ de capacidad nominal a instalar dentro del cubeto C-2 existente.

– Dos bombas booster para dar salida a los anteriores productos por el oleoducto existente.

– Reubicación de la tubería de salida de oleoducto hacia Albuixech, por el exterior del nuevo cubeto C-3 en su cara norte.

Instalaciones complementarias:

– Tuberías de interconexión necesarias, de estos tanques y bombas con las instalaciones existentes, así como la ampliación de las instalaciones de protección contra incendios, instalación eléctrica, redes de aguas hidrocarburadas y de pluviales.

La presente Autorización queda sometida a las siguientes condiciones:

a) La ampliación que se autoriza habrá de realizarse de acuerdo con la legislación vigente y el contenido del proyecto de las referidas instalaciones, denominado "Proyecto administrativo de ampliación de capacidad de almacenamiento en la I.A. Castellón", firmado por el ingeniero del ICAI, D. Salvador Soler González y visado por el Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI en fecha 20 de enero de 2005.

b) La presente autorización de ampliación se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

c) La construcción y ejercicio de la actividad de la instalación autorizada deberá cumplir con los condicionados impuestos en las autorizaciones, licencias referidas en la parte expositiva de esta resolución, permisos de competencia municipal, provincial o autonómica para su realización.

d) La instalación cumplirá con lo determinado en el Reglamento de Instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre de 1994, sus modificaciones e instrucciones técnicas complementarias, y en concreto la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-02, relativa a Parques de Almacenamiento, aprobada por Real Decreto 1562/1998, de 17 de junio así como con las disposiciones y normativa técnica que le sea de aplicación.

e) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

f) La instalación deberá ser puesta en marcha en el plazo de dos años desde la notificación de la presente resolución, debiendo presen-

del Servei Territorial d'Energia de Castelló els corresponents certificats de direcció d'obra i proves efectuades, certificat de l'empresa instal·ladora autoritzada en matèria de productes petrolífers i tota la documentació que siga preceptiva i requerida per a l'obtenció de l'autorització de posada en servei per part del Servei Territorial d'Energia de Castelló.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

València, 11 de desembre de 2007.— El director general d'Energia:
Antonio Cejalvo Lapeña.

tar ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón los correspondientes Certificados de Dirección de Obra y pruebas efectuadas, Certificado de la Empresa Instaladora Autorizada en materia de Productos Petrolíferos y cuanta documentación sea preceptiva y requerida para la obtención de la autorización de puesta en servicio por parte del Servicio Territorial de Energía de Castellón.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valencia, 11 de diciembre de 2007.— El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.